

PRODUCT FICHE

EN

PRODUKTDATENBLATT

DE

Parameter	Parameter			
Supplier's name or trade mark	Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Dantherm		
Supplier's model identifier	Modellkennung des Lieferanten	HCV400 P1	HCV400 P2	HCV400 E1
Energy consumption class (SEC-class); average climate	SEV-Klasse; Klimatyp "durchschnittlich"	A		
Energy consumption class (SEC-class); cold climate	SEV-Klasse; Klimatyp "kalt"	A+		
Energy consumption class (SEC-class); warm climate	SEV-Klasse; Klimatyp "warm"	E		
Specific energy consumption (SEC) [kWh/m ² .a]; average climate	Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/m ² .a]; Klimatyp "durchschnittlich"	-41,7	-41,4	-39,0
Specific energy consumption (SEC) [kWh/m ² .a]; cold climate	Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/m ² .a]; Klimatyp "kalt"	-81,4	-80	-75,9
Specific energy consumption (SEC) [kWh/m ² .a]; warm climate	Spezifischer Energieverbrauch (SEV) [kWh/m ² .a]; Klimatyp "warm"	-16,3	-16,6	-15,4
Bidirectional ventilation unit (BVU)	Zwei-Richtung-Lüftungsgeräte (ZLG)	YES / JA		
Residential ventilation unit (RVU)	Wohnraumlüftungsgerät (WLG)	YES / JA		
Variable speed drive (VSD)	Drehzahlregelung	YES / JA		
Recuperative heat recovery system	Rekuperativ Wärmerückgewinnungssystem (WRS)	YES / JA		
Ducted ventilation unit	Lüftungsgeräte mit Kanalanschlussstutzen	YES / JA		
Thermal efficiency of heat recovery (η _t) [%]	Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung (η _t) [%]	93	89	81
Maximum flow rate [m ³ /h]	Höchster Luftvolumenstrom [m ³ /h]	250	240	240
Electric power input of the fan drive at maximum flow rate [W]	Elektr. Eingangsleistung des Ventilatorantriebs und Motorsteuereinrichtungen bei höchstem Luftvol.strom [W]	170		
Sound power level (L _{wA}) [dB(A)]	Schallleistungspegel (L _{wA}) [dB(A)]	51	48	48
Reference flow rate (V _{ref}) [m ³ /s]	Bezugs-Luftvolumenstrom (V _{ref}) [m ³ /s]	0,049	0,047	0,047
Reference pressure difference (Δp _{ref}) [Pa]	Bezugsdruckdifferenz (Δp _{ref}) [Pa]	50		
Specific Power Input (SPI) [W/(m ³ /h)]	Spezifische Eingangsleistung (SEL) [W/(m ³ /h)]	0,22	0,19	0,2
Control factor (CTRL)	Steuerungsfaktor (STRG)	0,85		
Central demand control	Zentrale Bedarfssteuerung	YES / JA		
Clock control	Zeitsteuerung	NO / NEIN		
Declared maximum internal leakage rate [%]	Der höchsten inneren Leckluftquote [%]	0,7	0,8	1,4
Declared maximum external leakage rate [%]	Der höchsten äußeren Leckluftquote [%]	1,2	1,7	1,7
Internet address for pre-/dis-assembly instructions	Internetanschrift für Anweisungen zur Vormontage/Zerlegung	www.dantherm.com		
Visual filter warning displayed at unit	Visueller Filteralarm des Gerätes	YES / JA		
Visual filter warning displayed at remote	Visueller Filteralarm der Fernbedienung	YES / JA		
Description of visual filter warning in manual	Beschreibung des visuellen Filteralarms in der Betriebsanleitung	YES / JA		
Description of visual filter warning on homepage	Beschreibung des visuellen Filteralarms auf der Website	YES / JA		
Annual electricity consumption per 100m ² (AEC) [kWh electricity/a]	Jährlicher Stromverbrauch je 100 m ² Grundfläche (JSV) [kWh Elektrizität/a]	244	212	226
Annual heating saved [kWh primary energy/a]; average climate; 100m ²	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) [kWh Primärenergie/a]; Klimatyp "durchschnittlich"; 100m ²	4711	4603	4397
Annual heating saved [kWh primary energy/a]; warm climate; 100m ²	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) [kWh Primärenergie/a]; Klimatyp "warm"; 100m ²	2130	2081	1988
Annual heating saved [kWh primary energy/a]; cold climate; 100m ²	Jährliche Einsparung an Heizenergie (JEH) [kWh Primärenergie/a]; Klimatyp "kalt"; 100m ²	9216	9004	8601
Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com

PRODUKTDATABLAD

DK

PRODUCTKAART

NL

Parameter	Parameter	Dantherm		
leverandørens navn	de naam van de leverancier of het handelsmerk	Dantherm		
modelidentifikasjon	de typeaanduiding van de leverancier	HCV400 P1	HCV400 P2	HCV400 E1
energieeffektivitetsklasse (SEC-klasse); gennemsnitlig klima	specifieke energieverbruiksklasse (SEC); gematigd klimaat	A		
energieeffektivitetsklasse (SEC-klasse); koldt klima	specifieke energieverbruiksklasse (SEC); koud klimaat	A+		
energieeffektivitetsklasse (SEC-klasse); varmt klima	specifieke energieverbruiksklasse (SEC); warm klimaat	E		
specifikke energiforbrug (SEC) [kWh/m ² .a]; gennemsnitligt klima	specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; gematigd klimaat	-41,7	-41,4	-39,0
specifikke energiforbrug (SEC) [kWh/m ² .a]; koldt klima	specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; koud klimaat	-81,4	-80,0	-75,9
specifikke energiforbrug (SEC) [kWh/m ² .a]; varmt klima	specifieke energieverbruik (SEC) [kWh/(m ² .a)]; warm klimaat	-16,3	-16,6	-15,4
tovejsventilationsaggregat (BVU)	tweerichtingsventilatie- eenheid (TVE)	JA		
boligventilationsaggregat (RVU)	residentiële ventilatie- eenheid (RVE)	JA		
trinløs regulering (VSD)	variabele snelheid	JA		
rekuperativ varmegenvindingssystem	recuperatief warmteterugwinningssystem	JA		
aggregat med kanaler	ventilatie- eenheden met luchtkanalen	JA		
temperaturvirkningsgrad af varmegenvinding (η _v) [%]	thermisch rendement van de warmteterugwinning (η _v) [%]	93	89	81
maksimal volumenstrøm [m ³ /h]	maximumdebiet in [m ³ /h]	250	240	240
faktisk effektoptag [W]	werkelijk ingangsvermogen [W]	170		
lydeffektniveau (L _{wA}) [dB(A)]	het geluidsvermogensniveau [L _{wA}]	51	48	48
referencevolumenstrøm (V _{ref}) [m ³ /s]	referentiedebiet [m ³ /s]	0,049	0,047	0,047
referencetrykforskel (Δp _{ref}) [Pa]	referentiedrukverschil in [Pa]	50		
specifikt effektoptag (SEL) [W/(m ³ /h)]	specifiek ingangsvermogen (SPI) [W/(m ³ /h)]	0,22	0,19	0,2
kontrol faktor (CTRL)	regelingsfactor	0,85		
centralt behovsstyret regulering	centrale behoeftegestuurde regeling	JA		
urstyret regulering	klokregeling	NEJ/NEEN		
intern lækage [%]	aangegeven maximale percentage voor interne lekkage [%]	0,7	0,8	1,4
ekstern lækage [%]	aangegeven maximale percentage voor externe lekkage [%]	1,2	1,7	1,7
webside m. anvisninger vedr. forudgående samling/demontage	internetadres voor voormontage-/demontage-instructies	www.dantherm.com		
visuel filteralarm på aggregatet	visueel waarschuwingssignaal op de ventilatie- eenheden wanneer de filter moet worden vervangen	JA		
visuel filteralarm på fjernbetjeningen	visueel waarschuwingssignaal op de afstandsbediening wanneer de filter moet worden vervangen	JA		
beskrivelse af visuel filteralarm i betjeningsmanualen	beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen in de handleiding	JA		
beskrivelse af visuel filteralarm på hjemmesiden	beschrijving van het visueel waarschuwingssignaal wanneer de filter moet worden vervangen op de website	JA		
årligt elforbrug pr. 100 m ² [kWh/100m ² /år]	jaarlijkse elektriciteitsverbruik (AEC) [kWh elektriciteit/a]	244	212	226
årlig varmebesparelse, gennemsnitlig klima; 100m ²	de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; gematigd klimaat; 100m ²	4711	4603	4397
årlig varmebesparelse, varmt klima; 100m ²	de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; warm klimaat; 100m ²	2130	2081	1988
årlig varmebesparelse, koldt klima; 100m ²	de jaarlijks bespaarde verwarming (AHS) [kWh primaire energie/a]; koud klimaat; 100m ²	9216	9004	8601
Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com

FICHE DE PRODUIT

FR

SCHEDA DEL PRODOTTO

IT

Paramètre	Parametro			
le nom du fournisseur ou la marque commerciale	nome o marchio del fornitore	Dantherm		
la référence du modèle établie par le fournisseur	identificazione del modello	HCV400 P1	HCV400 P2	HCV400 E1
SEC classe; type de climat: moyen	classe SEC; klima temperato	A		
SEC classe; type de climat: froid	classe SEC; klima freddo	A+		
SEC classe; type de climat: chaud	classe SEC; klima caldo	E		
la consommation d'énergie spécifique (SEC) [kWh/(m ² .an)]; type de climat: moyen	consumo specifico di energia (SEC) [kWh/(m ² .a)]; clima temperato	-41,7	-41,4	-39,0
la consommation d'énergie spécifique (SEC) [kWh/(m ² .an)]; type de climat: froid	consumo specifico di energia (SEC) [kWh/(m ² .a)]; clima freddo	-81,4	-80,0	-75,9
la consommation d'énergie spécifique (SEC) [kWh/(m ² .an)]; type de climat: chaud	consumo specifico di energia (SEC) [kWh/(m ² .a)]; clima caldo	-16,3	-16,6	-15,4
la typologie: double flux	tipologia: bidirezionale	OUI / SI		
unité de ventilation résidentielle (UVR)	unità di ventilazione residenziale (UVR)	OUI / SI		
le type de motorisation installée: variateur de vitesse	variatore di velocità	OUI / SI		
le type de système de récupération de chaleur: récupération	tipo di sistema di recupero del calore: a recupero	OUI / SI		
unité de ventilation gainée	apparecchio per ventilazione con canale	OUI / SI		
le rendement thermique de la récupération de chaleur (η_r) [%]	efficienza termica di recupero del calore (η_r) [%]	93	89	81
le débit d'air maximal [m ³ /h]	portata massima [m ³ /h]	250	240	240
la puissance électrique absorbée de la motorisation du ventilateur au débit max.[W]	potenza elettrica assorbita dall'azionamento del ventilatore alla portata massima [W]	170		
le niveau de puissance acoustique (L _{wA}) [dB(A)]	livello di potenza sonora (L _{wA}) [dB(A)]	51	48	48
le débit de référence (V _{ref}) [m ³ /s]	portata di riferimento (V _{ref}) [m ³ /s]	0,049	0,047	0,047
la différence de pression de référence (Δp_{ref}) [Pa]	differenza di pressione di riferimento (Δp_{ref}) [Pa]	50		
la SPI [W/(m ³ /h)]	SPI [W/(m ³ /h)]	0,22	0,19	0,2
le facteur de régulation (CTRL)	fattore di controllo (CTRL)	0,85		
régulation modulée centrale	controllo ambientale centralizzato	OUI / SI		
régulation par horloge	controllo a temporizzatore	NON / NO		
les taux de fuite interne maximaux déclarés [%]	percentuali massime dichiarate di trafilamento interno [%]	0,7	0,8	1,4
les taux de fuite externe maximaux déclarés [%]	percentuali massime dichiarate di trafilamento esterno [%]	1,2	1,7	1,7
l'adresse internet concernant les instructions de préassemblage/démontage;	indirizzo Internet con le istruzioni di preassemblaggio e disassemblaggio	www.dantherm.com		
la position de l'alarme visuelle des filtres sur l'unité	posizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per UVR	OUI / SI		
la position de l'alarme visuelle des filtres sur la télécommande	posizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro nel telecomando	OUI / SI		
la description de l'alarme visuelle des filtres dans le mode d'emploi	descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR nel manuale di istruzione	OUI / SI		
la description de l'alarme visuelle des filtres sur le site Internet	descrizione del segnale visivo di avvertimento relativo al filtro per le UVR indirizzo internet	OUI / SI		
la consommation d'électricité annuelle pour 100m ² (CEA) [kWh électricité/an]	consumo annuo di elettricità (AEC) [kWh di elettricità/a]	244	212	226
l'économie annuelle de chauffage (EAC) [kWh énergie primaire/an]; climat: moyen; 100m ²	risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh di energia primaria/a]; clima temperato; 100m ²	4711	4603	4397
l'économie annuelle de chauffage (EAC) [kWh énergie primaire/an]; climat: chaud; 100m ²	risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [kWh di energia primaria/a]; clima: caldo; 100m ²	2130	2081	1988
l'économie annuelle de chauffage (EAC) [kWh énergie primaire/an]; climat: froid; 100m ²	risparmio di riscaldamento annuo (AHS) [in kWh di energia primaria/a]; clima freddo; 100m ²	9216	9004	8601
Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com

PODATKOVNA KARTICA

SLO

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

HUN

Parameter	Paraméter	Dantherm		
ime dobavitelja	szállító neve vagy védjegye	Dantherm		
dobaviteljeva modelna oznaka	szállító által megadott modellazonosító	HCV400 P1	HCV400 P2	HCV400 E1
razred specifične porabe energije (SEC); povprečno podnebje	SEC-osztály; éghajlat: átlagos	A		
razred specifične porabe energije (SEC); hladno podnebje	SEC-osztály; éghajlat: hideg	A+		
razred specifične porabe energije (SEC); toplo podnebje	SEC-osztály; éghajlat: meleg	E		
specifična poraba energije (SEC) [kWh/(m ² .a)]; povprečno podnebje	fajlagos energiafogyasztás (SEC) [kWh/(m ² .a)]; éghajlat: átlagos	-41,7	-41,4	-39,0
specifična poraba energije (SEC) [kWh/(m ² .a)]; hladno podnebje	fajlagos energiafogyasztás (SEC) [kWh/(m ² .a)]; éghajlat: hideg	-81,4	-80,0	-75,9
specifična poraba energije (SEC) [kWh/(m ² .a)]; toplo podnebje	fajlagos energiafogyasztás (SEC) [kWh/(m ² .a)]; éghajlat: meleg	-16,3	-16,6	-15,4
dvosmerna prezračevalna enota (DPE)	kétirányú szellőztetőberendezés	DA / IGEN		
stanovanjska prezračevalna enota (SPE)	lakóépületek szellőztetésére szolgáló berendezés	DA / IGEN		
pogon s spremenljivo hitrostjo (VSD)	változtatható sebesség	DA / IGEN		
rekuperációs sistem z rekuperacijo toplote	rekuperatív hővisszanyerő rendszer típus	DA / IGEN		
prezračevalna enota s kanalskim razvodom	Légcsatornázott szellőztetőberendezések	DA / IGEN		
toplotni izkoristek rekuperatorja toplote (η _r) [%]	hővisszanyerés hőhatásfoka (η _r) [%]	93	89	81
maksimalni pretok [m ³ /h]	maximális légtömegáram [m ³ /h]	250	240	240
elektricična vhodna moč ventilatorja, vključno s krmilno opremo motorja, pri največji stopnji pretoka [W]	tényleges felvett teljesítmény teljes légáramnál [W]	170		
nivo zvokovne moči (L _{wA}) [dB(A)]	hangteljesítményszint (L _{wA}) [dB(A)]	51	48	48
referenčna stopnja pretoka [V _{ref}] [m ³ /s]	referencia-légtömegáram m ³ /s	0,049	0,047	0,047
referenčna tlačna razlika (Δp _{ref}) [Pa]	referencia-nyomáskülönbség [Pa]	50		
specifična vhodna moč (SPI) [W/(m ³ /h)]	SPI [W/(m ³ /h)]	0,22	0,19	0,2
regulációs faktor (CTRL)	szellőztetésszabályozási tényező	0,85		
centralna regulacija glede na potrebo	központi igényfüggő szabályzó	DA / IGEN		
časovna regulacija	Időprogram-szabályzó	NE / NEM		
deklarirana največja stopnja notranjega puščanja [%]	gyártó nyilatkozata szerinti maximális belső szivárgási arányok	0,7	0,8	1,4
deklarirana največja stopnja zunanjega puščanja [%]	gyártó nyilatkozata szerinti maximális külső szivárgási arányok	1,2	1,7	1,7
internetni naslov z navodili za montažo/demontažo	elő-, össze- és szétszerelési útmutató internetes elérhetősége	www.dantherm.com		
vizualno opozorilo za filter prikazan na enoti	Légszűrő elpizskolódás kijelzés a berendezésen	DA / IGEN		
vizualno opozorilo za filter prikazan na daljinskem upravljalniku	Légszűrő elpizskolódás kijelzés a távvezérlőn	DA / IGEN		
opis vizualnega opozorila za filter opisan v navodilih za uporabo	Légszűrő elpizskolódás leírása a gépkönyvben	DA / IGEN		
opis vizualnega opozorila za filter opisan na spletni strani	Légszűrő elpizskolódás leírása internetes honlapon	DA / IGEN		
letna poraba elektricične energije (AEC) [kWh elektricične energije/a]	éves villamosenergia-fogyasztás (AEC) [kWh villamos energia/év]	244	212	226
letni prihranek pri ogrevanju (AHS) [kWh primarne energije/a]; povprečno podnebje; 100m ²	éves fűtési megtakarítás (AHS) [kWh primer energia/év]; éghajlat: átlagos; 100m ²	4711	4603	4397
letni prihranek pri ogrevanju (AHS) [kWh primarne energije/a]; toplo podnebje; 100m ²	éves fűtési megtakarítás (AHS) [kWh primer energia/év]; éghajlat: meleg; 100m ²	2130	2081	1988
letni prihranek pri ogrevanju (AHS) [kWh primarne energije/a]; hladno podnebje; 100m ²	éves fűtési megtakarítás (AHS) [kWh primer energia/év]; éghajlat: hideg; 100m ²	9216	9004	8601
Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive	Telefon +45 96 14 37 00	Telefax: +45 96 14 38 20	info@dantherm.com	www.dantherm.com